

Afgørelse om tilladelse til forlængelse af stenkiste under jernbane i privat vandløb på matr.nr. 123a Ullerslev By, Ullerslev.

Banedanmark har ansøgt Nyborg Kommune om tilladelse til forlængelse af en stenkiste under jernbanen i forbindelse med sporfornyelse og hastighedsopgradering. Stenkisten er i dag beliggende på matrikelnr. 123a, Ullerslev By, Ullerslev (figur 2), og vil ved udvidelsen desuden være placeret på matrikelnr. 22a, Ullerslev By, Ullerslev.

Beliggenheden af overkørslen er markeret på nedenstående kort (Fig. 1).



Figur 1: Den blå cirkel viser placeringen af stenkisten, der skal forlænges i forbindelse med sporfornyelse/hastighedsopgradering. Stenkisten befinder sig på matrikelnr. 123a, Ullerslev By, Ullerslev.

Stenkisten (figur 2) er i dag ca. 13 m. lang og vil forlænges med 2½ m. nord for banen inden for ovenstående matrikelnr. Stenkistens højde og bredde ændres ikke.



Figur 2: Eksisterende stenkiste ved matrikelnr. 123a, Ullerslev By, Ullerslev

Afgørelse efter vandløbsloven

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter Vandløbslovens § 47 (LBK nr 1217 af 25/11/2019) samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr 834 af 27/06/2016).

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, kommunen har derfor undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr 834 af 27/06/2016).

Vilkår for afgørelsen

Forlængelsen af stenkisten over vandløbet godkendes på følgende vilkår:

- Stenkisten udvides i forlængelse af den eksisterende og som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Evt. påløbende stikledninger og/eller åbne render/vandløb, der i dag har udløb i stenkisten eller i øvrigt benytter denne indirekte til vandafledning, skal i fremtiden fortsat have tilsvarende mulighed for vandafledning til vandløbet.

- Projektets gennemførelse/anlæg må ikke resultere i tilførsel af jord, sand, forurenende materialer mv. til vandløbet. Om nødvendigt etableres en fliseseng ved indløb for bl.a. at sikre mod erosion.
- Såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse eller stenkisten i øvrigt forårsager skade på det nedstrøms beliggende rørlagte vandløb og/eller åbne strækninger, påhviler det Banedanmark at reetablere disse.
- Det er bygherres ansvar, at stenkistens stabilitet sikres.
- Projektejer varetager alle forhold vedrørende forlængelse af stenkisten.
- Den fremtidige vedligeholdelse af stenkisten og renholdelse af gennemløbet og/eller åbne render omfattet af banearealet, påhviler Banedanmark.
- Anlægsarbejdet må ikke sættes i gang, før de lovpligtige 4 ugers klagefrist er udløbet og eventuelle klager er blevet behandlet af Miljø- og fødevareklagenævnet jf. Vandløbslovens § 82, stk. 3 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019).
- Bygherre skal færdigmelde etablering af stenkisten til vandløbsmyndigheden, når arbejdet er udført.
- Østfyns Museer skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhistoriske værdier (oldsager, knogler, større mængde træ o.l.) i forbindelse med anlægsarbejdet.
- Nærværende afgørelse dækker tilladelse efter vandløbsloven. Projektterre er selv ansvarlig for at søge eventuelle øvrige nødvendige tilladelser, som f.eks. § 3 dispensation, tilladelse til evt. grundvands-sænkning eller udledningstilladelse for udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med anlæg.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 3 år fra tilladelsens ikrafttrædelsesdato. Det er bygherres ansvar, at overnævnte vilkår overholdes.

Begrundelse for afgørelsen

Nyborg Kommune vurderer, at forlængelsen af stenkisten med 2½ m. ikke vil få nogen negativ konsekvenser på de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vandløbet.

Miljøvurderingsloven

Nyborg Kommune er ikke VVM-myndighed for Banedanmarks projekter. Dette fremgår af miljøvurderingslovens (LBK nr 1976 af 27/10/2021) § 4, stk. 3, hvor det fremgår, at loven ikke finder anvendelse på projekter eller dele af projekter omfattet af lovens bilag 1 eller 2, såfremt projekterne miljøvurderes efter anden lovgivning.

Banedanmark har miljøvurderet projektet efter Lov nr 658 af 08/06/2016 (implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter). Dette betyder, at det er Trafikstyrelsen, der gennemfører VVM-screening af et jernbaneprojekt.

Anden lovgivning

Det private vandløb, der løber under jernbanen, er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens (LBK nr 1392 af 04/10/2022) §3, ligesom det ikke har en umiddelbar forbindelse til andre beskyttede naturtyper. Det vurderes derfor ikke at være nødvendigt med en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Nærværende afgørelse dækker tilladelse efter vandløbsloven. Projektherre er selv ansvarlig for at søge eventuelle øvrige nødvendige tilladelser, som f.eks. § 3 dispensation, tilladelse til evt. grundvandssænkning eller udledningstilladelse for udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med anlæg.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Afstrømningsmæssige forhold

Banedanmark ønsker at forlænge stenkisten, men uden at ændre på hverken bredde eller højde. Således ændres der ikke på stenkistens vandføringskapacitet.

Stenkisten afvander i østlig retning via en åben rende langs jernbanen. Renden har udløb i et rørlagt vandløb, som efter ca. 90 m. løber ud i et åbent vandløb. Rendens dimensioner ændres ikke, men forskydes parallelt i udvidelsesretningen. På oplandskortet (figur 3) ses udledningens oplandsareal, hvor det fremgår, at udledningens punkt i dag afvander det konkrete areal, hvor udvidelsen skal foregå. Således vurderes der at ske en neutral eller uvæsentlig forøgelse af vandmængderne i udledningens punkt.



Figur 3: Vandopland i rendens naturlige udledningspunkt. Blåt stedspunkt angiver det omtrentlige udledningspunkt (ScalgoLive).

Det er derfor Nyborg Kommunes vurdering, at projektet - med overholdelse af ovenstående vilkår - ikke vil påvirke de afstrømningsmæssige forhold væsentligt.

Miljømæssige forhold

Den åbne rende langs banen og stenkisten er i deres funktioner en del af banens tekniske anlæg og er ikke målsat i henhold til statens Vandområdeplan 2021-2027. Det samme gør sig gældende for den rørlagte strækning, som renden afvander til. Det er kommunens vurdering, at det rørlagte vandløb/drænledning heller ikke vil blive målsat ved en evt. udsættelse af vandområdeplanen.

Såfremt betingelserne angivet i nærværende afgørelse overholdes, vurderes der ikke at ske en øget miljømæssig påvirkning af vandet. Det skyldes, at der ikke vurderes at ske en øget udledning af forurenende stoffer i forbindelse med anlæg/drift, ligesom det må forventes, at en udvidelse af banearealet ikke resulterer i udledningen af nye miljøfremmede/forurenende stoffer.

På den baggrund vurderer Nyborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke de miljømæssige forhold væsentligt.

Vurdering af påvirkning af Bilag IV-arter

Af naturdata/arter fremgår det, at der inden for et 1 x 1 km kvadrat, inden for perioden november 2020 – november 2022, ikke er observeret bilag IV-arter. Tilsvarende er der ikke observeret bilag IV-arter ved den fysiske observation af november 2022. Projektet med udvidelsen af stenkisten vurderes desuden at alene at medføre en meget lokal påvirkning omkring jernbanen, hvor risikoen for påvirkning af bilag IV-arter/fredede arter mm. er uvæsentlig.

På grundlag af ovenstående vurderer Nyborg Kommune, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle- og rasteområder eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV.

Økonomi

Bygherre afholder alle udgifter til anlæg og fremtidig vedligeholdelse.

Tidsplan

Projektet forventes udført i 2023.

Klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til § 80 i vandløbsloven påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Nyborg Kommunes hjemmeside den 22. november 2022. Klagefristen på denne afgørelse er således den 20. december 2022.

En klage over godkendelsen har opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-hus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, er klageberettiget.

Som privatperson skal du betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Venlig hilsen

Adam Fleckner Habary
Biolog

Kopimodtagere:

- Banedanmark (Planlægning, Arealer og Miljø). Att. Lisbet Løvendahl . Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.
LLDA@bane.dk
- Claus Bo Jensen, Odensevej 31, 5540 Ullerslev.
(Digital Post)
- Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
nst@nst.dk
- Østfyns Museer, Landskab & Arkæologi, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, Martin Søholm
mksoeholm@gmail.com
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, Naturbeskyttelsesudvalget
fynskredsen@botaniskforening.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dnyborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/ Henrik Kalckar Hansen
nyborg@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn
fyn@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle
post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Fyn Nord: v/ Per Arne Simonsen
fynnord@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Nyborg, v/ Flemming Kjærulf, Kystvej 26A, 5800 Nyborg
fkjerulf@mail.dk
- Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C,
museum@odense.dk