

Brännliden Nät AB
c/o OX2, BOX 2299
103 17 STOCKHOLM

2019-10-07

2019/2640


BESLUT

FÖREDRAGANDE



Viktor Eidman
Avräkningen

SAMRÅD



Lars Munter/Yvonne Hellström

BESLUTAT



Malin Stridh
Avdelningschef Elmarknad

DATUM

2019-10-07

Etablering av nytt nätavräkningsområde: Brännliden

Beslut

Härmed beslutas att etablera ett nytt nätavräkningsområde, Brännliden, med områdesid: BLN i balansavräkningen. Brännliden kommer att tillhöra Elområde SE1.

Datum för strukturändring: 2019-11-01.

Skäl för beslutet

Nätägaren Brännliden Nät AB har genom inkommen N3-blankett anmält behovet att etablera Brännliden som nätavräkningsområde i balansavräkningen. Brännliden kommer att omfatta en vindkraftpark som ansluter till Vattenfall Eldistributions 130 kV-ledning i nätområdet Norrbotten Region (VFN).

Brännliden kommer även att omfatta två stycken 30-kV ledningar till vilka Brännlidens vindkraftpark kommer att anslutas. Parken kommer att bestå av 10 verk med en totalt installerad effekt på 42 MW och uppskattad förbrukningseffekt på 0,8 MW.

I Aldermyrberget kommer det nya nätområdet via transformator T2 att anslutas till Vattenfalls 130 kV-ledning mellan Rengård och Långträsk.

Tabell 1. Antalet mätpunkter

Nätområde	Gräns- punkter	Inmat- nings- punkter	Uttags- punkter
Brännliden (BLN)	1	2	2

Tabell 2. Gränspunkter mot andra nätavräkningsområden

Nätområde Norrbotten Region (VFN)	1
-----------------------------------	---

Nätavräkningsområdet kommer att vara timavräknat och nätförlusterna rapporteras separat som timmätvärden till balansavräkningen.

Enligt 1 kap 6 § i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3) samt enligt den 3 § i Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el fastställer den systemansvariga myndigheten nätavräkningsområden.

Underlag

Teknisk dokumentation: två kartor, enlinje- samt driftschema