

**ADENDO 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA A
NEGOCIAR No. DIS 009- 2010**

PREGUNTA 1

El grupo I, está conformado por la totalidad de los ítems solicitados, entre los cuales se encuentran fusibles, conductores eléctricos de media y baja tensión, aisladores, cortacircuitos, pararrayos, seccionadores, herrajes galvanizados, tornillería, entre otros. Por está razón nos gustaría conocer si la oferta debe ser presentada por las cantidades totales o se puede presentar propuesta por ítems parciales, de acuerdo a las fortalezas de cada línea en cada proveedor.

RESPUESTA

La EEP una vez haya vencido el término de evaluación de las ofertas, podrá otorgar el suministro a uno o varios oferentes y/o aceptar que este se dé de forma total o parcial, sin que esto genere ningún tipo de incumplimiento por parte de la EEP. Se pueden presentar ofertas para cualquiera de los siguientes "subgrupos":

- a. Cables
- b. Herrajes, aisladores, fusibles y varios

PREGUNTA 2

¿La presente oferta es para el año 2.010? se hacen referencias en la invitación para el año 2009.

RESPUESTA

La oferta es para el año 2010 con duración de 12 meses, como las cantidades reales a suministrar son de acuerdo a la necesidad de la EEP, en el anexo 1 se estipulan cantidades para fines presupuestales y se anexa de manera informativa el histórico de los materiales requeridos por la EEP durante el año 2009 en el anexo 2.

PREGUNTA 3

¿Los estados financieros que solicitan son del 2009? Están solicitando en la invitación estados financieros de los años 2007 y 2008. La misma inquietud para la declaración de renta.

RESPUESTA

Se modifica el numeral 9.3. "Oferta Técnica" ítem 7:

Copia de los Estados Financieros básicos – documento esencial - con corte a diciembre 31 de 2008 y 2009 acompañados del dictamen si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal y de la copia o fotocopia de la tarjeta profesional del contador y su certificado de antecedentes.

Se modifica el numeral 9.3. "Oferta Técnica" ítem 8:

8. Copia de la declaración de impuesto sobre renta y complementarios del año 2008 y 2009 – documento esencial-. En caso de haber sido presentada ante la DIAN electrónicamente con firma digital, se debe anexar una copia impresa del documento completo sin tachaduras que contenga plenamente identificados los dígitos de control manual y automático asignados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No tendrá ningún valor el documento impreso sin el cumplimiento de los requisitos señalados. Este documento debe ser impreso del mismo que la DIAN devuelva al contribuyente como acuse de recibo.

PREGUNTA 4

Para los ítems del 75 al 84 del Anexo 1 y los cables multiplex del Anexo 2 que se citan más adelante, queremos saber ¿el mensajero es desnudo o aislado?

RESPUESTA

Se trata de cable autoportado con neutro (mensajero) aislado.

PREGUNTA 5

Para los ítems del 85 al 88: ¿ la longitud solicitada es 1 metro de cada uno?

RESPUESTA

En el anexo 1 se estipulan cantidades para fines presupuestales, las cantidades reales a suministrar son de acuerdo a la necesidad de la EEP,

PREGUNTA 6

¿Cuando hacen referencia a CPR es Comprimido?

RESPUESTA

Se hace referencia al polietileno reticulado del aislamiento.

PREGUNTA 7

¿El Valor Bruto Total del Contrato es el valor antes del IVA?

RESPUESTA

Si, el valor bruto total del contrato es el valor total del contrato antes de IVA.

PREGUNTA 8

¿El sitio de entrega será en la ciudad de Pereira? o si es en varios municipios favor especificar los sitios de entrega para el cálculo del precio final.

RESPUESTA

La entrega de los materiales y equipos eléctricos deberá efectuarse en las bodegas o en el sitio que designe previamente la EEP en la Ciudad de Pereira.

PREGUNTA 9

Teniendo en cuenta que es de nuestro interés participar en la licitación del asunto, y que por ser una empresa fabricante de cables solo podemos participar por los ítems correspondientes a cables eléctricos, agradecemos nos informen si podemos cotizar parcial. Teniendo en cuenta que en la página 9, numeral 9.4 de los pliegos de condiciones dice: "El proponente deberá cotizar todos los ítems del grupo o grupos en los cuales va a ofertar."

RESPUESTA

Ver pregunta 1.

PREGUNTA 10

Solicitamos muy respetuosamente aclararnos si para el proceso: INVITACION PUBLICA A NEGOCIAR No DIS 009-2010, se pueden presentar ofertas por ítems.

RESPUESTA

Ver pregunta 1.

PREGUNTA 11

Esta oferta se puede presentar por ítems y será adjudicada por ítems o es necesario presentar todos los materiales?

RESPUESTA

Ver pregunta 1.

PREGUNTA 12

En los siguientes ITEMS solicitan cotizar 3M, nuestra empresa puede cotizar los terminales de nuestra propia marca RAYCHEM, los cuales representaran un precio muy competitivo y una calidad igual a la requerida y los cuales se encuentran certificados.

RESPUESTA

Se pueden cotizar elementos de marca diferente siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el numeral 3. "CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS"

PREGUNTA 13

Solicitamos prorroga para el viernes 18 de Junio teniendo en cuenta que hay que incluir los catálogos de los productos, certificaciones de fábrica.

RESPUESTA

Con el fin de obtener propuestas competitivas y favorables a los intereses de la EEP se ha decidido modificar el numeral 9.1. "Cronograma de actividades", de la siguiente forma

EVENTO	FECHA
Publicación de la invitación	03 de junio de 2010
Consultas, aclaraciones e información adicional	04 al 9 de junio de 2010
Respuestas	10 de junio de 2010
Recepción de Oferta	21 de junio de 2010

PREGUNTA 14

El ítem 172. Varilla COBRE de 1,5 mts puede ser de 2,44 mts?

RESPUESTA

Se aclara: Las varillas Cooperweld para puesta a tierra deben ser de 2,4 m. según el artículo 15 del RETIE

PREGUNTA 15

Necesitamos mas ampliación técnica del ítem 206. Templete T primario.

RESPUESTA

Se trata de un templete T primario completo según norma EEP denominado T2 que se compone de:

Un aislador tensor para 13,2 kV. ANSI C29.4 Clase 54.3

Un collarín de 6-7" sin salida

Una varilla de anclaje de 5/8" x 1,8 m. incluye arandela cuadrada de 4"

Tres grilletes para cable 3/8"

Un guardacabos para cable 3/8"

Un anclaje tipo vigeta de concreto

14 metros de cable de acero galvanizado de 1/4".