

Untersuchungsbericht

über die Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/99)

Hersteller : Endress + Hauser Flowtec AG, 4153 Reinach, Schweiz
Art der Proben : Probeplatten, Polyamid- Qualität, schwarz
Bezeichnung der Proben : PROMAG
Eingang der Proben : 15.11.2005
Probenehmer : Auftraggeber
TZW-Az. : MO 259/08

Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen

- a) Schleimmenge nach ca. 3 Monaten Exposition: 0 ml / 800 cm²
- b) Schleimmenge nach weiteren 3 Monaten Exposition: 0 ml / 800 cm²
- c) Einzelergebnisse und Keimzahluntersuchungen: siehe Anlage *m*

Da mit der Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/99) kein Oberflächenbewuchs auf den Probeplatten nachzuweisen war, ist das Material aus mikrobiologischer Sicht für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet.

Die vorgelegte Polyamid- Qualität PROMAG entspricht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (11/99).

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 28.07.2006


Dr. J. Klinger
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.