



Unità Proponente: Gestione Operativa Reti		Proposta da: Andrea Montomoli	
Unità Legale Il Responsabile (Roberta Daviddi) _____	Unità Approvvigionamenti e Controllo Il Responsabile (Isidoro Fucci)  _____		
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (Marco Convertiti) _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (Luigi Servillo) _____		
Unità Amm.ne, Controllo e Regulatorio Il Responsabile (Mirko Neri)  _____	Unità Commerciale Il Responsabile (Serenella Scalzi) _____		
Unità Gestione Operativa Il Responsabile (Michela Ticciati) _____	Unità Tutela della Risorsa Idrica Il Responsabile (Barbara Biagini) _____		

Determinazione dell'Amministratore Delegato

Prot. N° 45054 del 27.04.2020

OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento dell'incarico professionale per rilievo plano-altimetrico e geometrico degli scaricatori di piena siti sul territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 6 Ombrone.

PREMESSO CHE:

- nelle rete fognarie, in genere, vengono inseriti degli scaricatori di piena, che immettono, durante gli eventi meteorici, le portate diluite nelle acque superficiali o sul suolo. Tali installazioni, si rendono utili (art. 56 del D.Lgs 152/06) per fronteggiare i periodi di pioggia durante i quali si rende necessario sia il contenimento delle dimensioni geometriche dei collettori di valle, sia perché gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, generalmente, non

sono in grado di trattare efficacemente carichi idraulici elevati (oltre 3 volte la portata di tempo secco) ed acque reflue estremamente diluite.

- il funzionamento degli scaricatori di piena risulta attualmente disciplinato dalla L.R. 20/2006 "Norme per la tutela delle Acque dall'inquinamento" e dal regolamento di attuazione DPGR 46/R del 08/09/2008 integrato con DPGR 76/R del 17/12/12 e DPGR 3/R del 11/01/18 che indicano, tra l'altro, i valori minimi consentiti dal rapporto di diluizione.
- nell'ambito delle campagne di censimento di dettaglio delle reti fognarie sono stati individuati, nell'ambito dei comuni gestiti da A.d.F. novantanove manufatti scolmatori precedentemente non censiti dei quali è necessario verificare l'adeguatezza normativa;
- ai sensi dell'Art. 45 del DPGR 46/R del 08/09/2008 tutti gli scaricatori censiti sono stati classificati in categoria B1 e pertanto, ai sensi dell'Art. 16 comma 2 della L.R. 20/2006 devono garantire un rapporto di diluizione pari a 3 volte la portata media nera di tempo asciutto;
- il rispetto del rapporto di diluizione fissato dal legislatore Regionale è recepito anche dalla deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR del 27/12/2017, allegato A art 14 e art 16, per definire l'adeguatezza dei sistemi fognari mediante il macro-indicatore M4b;
- per determinare il rispetto dei rapporti di diluizione, A.d.F., ha stabilito un criterio di verifica basato sulle caratteristiche dimensionali del manufatto scolmatore e delle reti in ingresso ed in uscita da quest'ultimo;
- è pertanto necessario provvedere rapidamente alla determinazione di tali grandezze dimensionali con strumenti topografici ed alla loro restituzione grafica secondo un modello stabilito da AdF ed allegato al capitolato prestazionale;
- Sulla base di quanto sopra si rende necessario affidare un incarico professionale per l'esecuzione del rilievo plano-altimetrico e geometrico dei novantanove nuovi scaricatori di piena siti sul territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 6;
- L'importo della singola prestazione, calcolato secondo DM Giustizia 17/06/2016, è pari ad **€. 398,00** per un importo complessivo di affidamento pari ad €.
39.402,00;

RICHIAMATO:

- Il regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019, che agli artt. 5 e 10 disciplina le procedure ad inviti ed il criterio di aggiudicazione;

STABILITO:

- Che gli inviti saranno effettuati nel rispetto del Sistema di Qualificazione, adottato da AdF ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

Tutto ciò premesso

L'Amministratore Delegato

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019

Determina

di stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare l'affidamento dell'incarico professionale per rilievo plano-altimetrico e geometrico degli scaricatori di piena siti sul territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 6 Ombrone, per un impegno di spesa complessivo pari a euro **€. 39.402,00** oltre IVA e Cassa come per Legge;

di autorizzare ad esperire la procedura negoziata con inviti effettuati nel rispetto del Sistema di Qualificazione, adottato da AdF ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

di approvare il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto.

Il costo di €. 39.402,00, oltre IVA e Cassa come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Gestione Operativa

WBS: FIOR-IIM01-FFTS9677.65

L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari



Inoltre per competenza alle Unità:

- **Approvvigionamenti e controllo**
- **Amm.ne, Controllo e Regolatorio**
- **Gestione Operativa**
- **Processi autorizzativi e Sanzionatori**