



Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

ROZHODNUTIE č. 17/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO obsiahnutých v plánoch kvality

- 1. „Zmena č. 24 k PLKVZ B1 Plán kvality pre parogenerátory PGV-213 Zníženie tlaku pevnostnej tlakovej skúšky sekundárnej časti PG (1. blok)“**
- 2. „Zmena č. 25 k PLKVZ B1 Plán kvality pre parogenerátory PGV-213 Zníženie tlaku pevnostnej tlakovej skúšky sekundárnej časti PG (2. blok)“**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13.12.2021 zn. SE/2021/042838/PJ začal dňom 17.12.2021 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu zmeny pôvodného PLKVZ B1, zmena č. 24 a 25.

Predložené plány kvality, ako zmena č. 24 a 25 k pôvodnému IPZJ B1 „Individuální program zajištění jakosti pro parogenerátory PGV-213 pro jadernou elektrárnu Mochovce“, sú vypracované pre nové hodnoty tlaku a teploty pevnostnej tlakovej skúšky, ako aj pre nové

hodnoty tlaku, teploty a periódy realizácie tesnostnej tlakovej skúšky parogenerátorov (ďalej len „PG“), ktoré patria do prevádzkových súborov – Parogenerátory, sú umiestnené v stavebnom objekte reaktorovňa 1. a 2. bloku a definujú požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“), špecifikujú organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a údržby dotknutých VZ pre potreby 1. a 2. bloku JE EMO. Zároveň špecifikujú požiadavky na technologické postupy, spôsob a rozsah prevádzkových kontrol, identifikáciu, sledovateľnosť a vedenie záznamov.

Zmeny v pôvodnom pláne kvality boli vyvolané potrebou zníženia čerpania životnosti materiálov PG v priebehu predpokladanej dlhodobej prevádzky, pri zvýšenom výkone blokov a pri zachovaní významu pevnostnej a tesnostnej tlakovej skúšky. Na základe požiadaviek prevádzkovateľa bola spracovaná a úradu predložená výpočtová analýza od firmy Movyko, s.r.o., ktorá bola zo strany SE, a. s. auditovaná a bude vykonávať technickú podporu pre parogenerátory po zániku pôvodného výrobcu PG.

Plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v prílohe „Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“ k zmene č. 24 PLKVZ B1 pre 1. blok a zmene č. 25 PLKVZ B1 pre 2. blok hodnotených plánov kvality.

Zmenené požiadavky na kvalitu predmetných VZ sú obsiahnuté v predloženej technickej dokumentácii, ktorá bola posúdená kvalifikovanou osobou Movyko s.r.o., po posúdení ktorej úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3 a 4 atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) prílohou č. 5 časť II. písm. a) až q), § 8 ods. 1 písm. b) prílohou č. 7 písm. b), h), l) body 2 a 5, písm. p), § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I a II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave 19.01.2022

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností